

Lfd. Nr.	Seite Beschluss	Abstimmungs- ergebnis
1273/18	<p>Erneuerung eines Bahndurchlasses an der Strecke 5321 Treuchtlingen nach Würzburg im Bereich der Stadt Uffenheim durch die DB Netz AG Stellungnahme bzw. Zustimmung zu der geplanten Baumaßnahme</p> <hr/> <p>Mit E-Mail vom 07. November beantragt das Büro Emch + Berger Ingenieure und Planer Nürnberg für die Deutsche Bahn die Zustimmung für die Erneuerung eines Bahndurchlasses auf der Gemarkung Rudolzhofen. Der Durchlass Bahn-km 93,026; Treuchtlingen – Würzburg liegt im Ablauf des Weihers Rudolzhofen.</p> <p>Der Durchlass ist aktuell mit Natursteinen als Gewölbe mit den Abmessungen, Breite 1,28 und Höhe 2,20, gemauert. Der gemauerte Durchlass soll durch ein Stahlrohr DN 1600 ersetzt werden. Im Anschluss der Bahnquerung ist eine Verrohrung DN 800 unter dem bestehenden Feldweg vorhanden. Diese wird durch ein Stahlbetonrohr DN 800 ersetzt. Im weiteren Verlauf wird der Graben teilweise neu profiliert.</p> <p>Entscheidung des Verwaltungsausschusses in der Sitzung am 03.12.2018</p> <hr/> <p>Der Verwaltungsausschuss stimmt der vorgelegten Planung zur Erneuerung des vorhandenen Durchlasses zu. Im Zuge der Bauarbeiten sollten 2 Leerrohre (DN 150 und DN 100) für spätere Möglichkeiten für die Stadt Uffenheim mit verlegt werden.</p> <p>Dieser Beschluss dient dem Stadtrat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2018 zur Kenntnis.</p>	6 : 0