

Lfd. Nr.	Seite Beschluss	Abstimmungs- ergebnis
1179	<p>Verbesserung der Oberflächenwasserableitung im Stadtteil Uttenhofen; Grundsatzbeschluss zur Durchführung von Bauarbeiten</p> <hr/> <p>Durch die Errichtung des Regenwasserkanals DN 700 wird das anfallende Regenwasser aus dem Südwesten von Uttenhofen nicht mehr durch die Ortschaft geleitet. Dadurch sind bei den starken Regenfällen im Frühjahr 2018 keine Probleme mehr aufgetreten. Aktuell fließt das Regenwasser aus dem westlichen Acker über den Weg Fl.Nr. 113 direkt am Feuerwehrhaus vorbei durch das Anwesen des Reiterhofes und verursacht Schäden. Ein Teil des Wassers fließt ortseinwärts über weitere private Anwesen.</p> <p>Bei der Herstellung des Regenwasserkanals wurde kein Graben erstellt. Dieser würde das Wasser schadloser ableiten. Für eine schadlose Ableitung auf öffentlichem Grund ist eine Rinne mit mind. 40 cm Breite notwendig. Diese wird am bestehenden Regenwasserkanal angeschlossen. Die Länge der Rinne beträgt ca. 20 m.</p> <p>Stellungnahme des Verwaltungsausschusses in der Sitzung am 10.09.2018</p> <hr/> <p>Vor Eintritt in die weitere Beratung fand eine Ortseinsicht statt, bei der die Problematik der derzeitigen Oberflächenwasserableitung und mögliche Verbesserungsmaßnahmen vor Ort diskutiert wurden.</p> <p>Der Verwaltungsausschuss beauftragt die Verwaltung, eine Überrechnung des bestehenden Regenwasserkanals DN 700 durchzuführen, um feststellen zu können, ob der Kanal für die zusätzlichen Wassermassen ausreichend ist. Des Weiteren sollen die Kosten für die angedachte Regenrinne und die Straßenbaukosten für den Ausgleich der Höhenunterschiede der betroffenen Straße ermittelt werden. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen wird in die Sitzung im Oktober vertagt.</p> <p>Dieser Beschluss dient dem Stadtrat in seiner Sitzung am 20. September 2018 zur Kenntnis.</p>	8 : 0

Lfd. Nr.	Seite Beschluss	Abstimmungs- ergebnis
----------	--------------------	--------------------------